

Utility Reporte de Daños

Parte A – Fecha y Localidad

* Fecha de el daño _____ * Dirección _____
* Ciudad _____ * Estado _____
* Intersección más cercana _____

Parte B – Utilidad afectado

Eléctrico Gas Natural Alcantarilla Agua Teléfono Televisión

* Qué tipo de servicio?

Servicio/Drop Main Fibra óptica * Profundidad de instalación dañada _____

Parte C - Localización y Marcas

* Notificaron al Centro de One-Call Sí No Número del Ticket de los locates _____
* Fueron visibles las marcas en la zona de la excavación? Sí No
* Estaban precisas las marcas? Sí No
* Con que estaban marcadas las instalaciones Pintura Banderas Pintura y Banderas Ninguna
* Qué tipo de marcas pintadas estuvieron presentes?
 Banco de Ducto (Forma de Diamante) Línea única (Con Buffer) Línea única (Sin Buffer) Ninguna
* Ha tomado fotos (Requerido) Sí No * Cuál es la distancia entre las marcas de localización? _____

Parte D – Información de Excavación

* Tipo de equipo de excavación?

Retroexcavadora / pista azada Barrenando Barrena Zanjadora Taladro Direccional
 Perforación Herramientas de mano Vara de sondeo

* Tipo de trabajo realizado?

Instalación de pipa de gas Instalación de cable eléctrico Joint Trench Instalación de teléfono
 Instalación de televisión Instalando postes Instalando Anclas Otros, especifique _____
* Ubicación del sitio de excavación Propiedad privada Easement de Utilidades Derecho de Via de Carretera

Parte E – Describa cómo ocurrió el incidente

Parte F- Diagrama

Nombre Del Mayordomo General _____

Teléfono del Mayordomo General _____

Nombre Del Mayordomo _____

Teléfono del Mayordomo _____

Numero del Trabajo _____

Numero de Cuadrilla _____



LISTA DE REVISIÓN DE PRE- EXCAVACION

Los siguientes procedimientos son obligatorios. La falta de completar esta lista de verificación podría resultar en medidas disciplinarias o de terminación:

Mayordomo _____ One-Call Ticket # _____ Contacto # _____ Fecha _____

Complete una inspeccion de preexcavación del sitio del trabajo entero. Su objetivo es inspeccionar visualmente el área de excavación para asegurar que todas las utilidades están marcadas . Busca en el área inmediato del trabajo los signos obvios de los servicios públicos que no pueden ser marcados como, pedestales de superficie, medidores de gas, tapaderas de manholes, drenajes, o postes de utilidad con contrahuellas de cable Si usted encuentra estos indicadores y sospecha que hay una utilidad no marcada **NO PROCEDE**. Llame a su mayordomo general o Phillip Tamborello (713-333-2134) inmediatamente. Cuando usted ha completado la inspeccion, completa la lista de comprobación siguiente:

1) Verificar que el boleto de One-Call cubre ' El Alcance de trabajo' y 'La fecha del comienzo del trabajo':

❖ He verificado que el boleto cubre ' el Alcance de trabajo' y 'La fecha del comienzo del trabajo'

2) ¿Qué utilidades marcadas observó usted?

Gas (Amarillo) Eléctrico (Rojo) Teléfono (Naranjado) CableTV (Naranjado) Agua(Azul) Drenajes (Verde)

3) Basado en la observación visual, vio usted senales de alguna utilidad que no fue marcada en el área inmediata del trabajo? Sí No

❖ Si sí, por favor identifique lo

Gas (Amarillo) Eléctrico (Rojo) Teléfono (Naranjado) CableTV (Naranjado) Agua(Azul) Drenajes (Verde)

❖ He notificado a mi Mayordomo General y a Phillip Tamborello

4) Fotografíe el trabajo entero propuesto el área incluyendo todas las utilidades marcadas.

❖ He fotografiado el sitio entero incluyendo las marcas existentes de las utilidades marcadas antes de la excavación

5) Aconseje a su cuadrilla de lo siguiente: Si ellos tienen que cruzar una utilidad marcada, ellos deben excavar a mano dentro de 18 pulgadas de las marcas, más la mitad del diámetro de la facilidad enterrada. Cuando sea necesario, localice las utilidades usando herramienta de mano para determinar su posición.

❖ He informado a mi cuadrilla de esta regla

6) Cuando sea posible, todo barrena direccional o rutas de barrena deben ser excavados con agujeros de prueba cada 50 a 80 pies antes de barrenar.

❖ He aconsejado mi cuadrilla en consecuencia y los agujeros de prueba han sido excavados

~~~~~¡RESPETE LAS MARCAS!~~~~~

### EN CASO DE DAÑO

- Notifique a tu Mayordomo General y a Phillip Tamborello (713-333-2134)
- Complete el lado inverso de esta forma
- Fotografíen el área entera y la posición del utilidad dañado

### CONSEJOS DE FOTOGRAFÍA

- Asegúrese de la fecha correcta y el sello de tiempo son activos sobre su cámara
- Fotografíe la excavación por sí mismo (la ubicación del daño) y la profundidad del cable (incluyendo la cinta de medir en el agujero)
- Tome fotos de múltiples posiciones ventajosas y del área circundante (360 grados)
- Si la utilidad fue marcada mal, fotografíe la marca (incluye la cinta de medir en la foto)
- Si la utilidad no fue marcada, fotografíe el área entera y accesos al sitio de corte
- Muestre una posición/dirección cuantificable (el letrero de la calle, el número de casa, el número de buzón etc.)